



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. 8 (8652) 24-52-26

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Грачёвскому и
Шпаковскому муниципальным округам) управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю**

356240, г. Михайловск, пер. Промышленный, 31а, тел. 8(86553) 6-19-24

«12» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 241/1/165
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 08.10.2021 № 241, учётный № проверки 26210061000201321441

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Полянским Григорием Юрьевичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Грачёвскому и Шпаковскому муниципальным округам) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: .

Объектов защиты (зданий, помещений, сооружений, территорий, земельных участков) и других объектов которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

356256, Ставропольский край, Грачевский муниципальный округ, х Базовый, Красная ул., д.26

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
№ 4" ОГРН 1022603024388, ИНН 2606007505, Ставропольский край, Грачевский
муниципальный округ, х Базовый, Красная ул., д.26

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/е филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» ноября 2021 года, 13 час. 00 мин.

по «10» ноября 2021 года, 14 час. 00 мин.

с «12» ноября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «12» ноября 2021 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	<u>На объекте защиты в кабинете 37 не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.</u>	<u>Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «в» пункта 35 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</u>	23.08.2022г	
2.	<u>Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо</u>	<u>Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац 2</u>	23.08.2022г	

	<u>световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</u>	<u>пункта 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;</u>		
3	<u>Не допускать использование средств обеспечения пожарной безопасности установлены сверх срока службы, установленного изготовителем (более 10 лет) отсутствует информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.</u>	<u>Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; приложение № 1 (Обязательное), приложение № 2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»</u>	23.08.2022г	
4	<u>На объекте защиты кнопки включения средств и систем пожарной сигнализации в здании обозначить специальным знаком</u>	<u>пункт 36 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</u>	23.08.2022г	
5	<u>В здании школы провести ежегодную проверку порошковых огнетушителей, установленных в здании школы, не проводится проверка (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность) с занесением отметки в журнал учета огнетушителей.</u>	<u>Пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 приказа МЧС России от 25.03.2009 года № 179 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 приказа ГУ ГПС МВД России от 31.12.1997 года № 84 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97»</u>	23.08.2022г	
6	<u>В зданиях школы на дверях помещений пищеблока, кладовых обеспечить наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент</u>	<u>Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил</u>	23.08.2022г	

	<u>о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03.</u>	<u>противопожарного режима в Российской Федерации</u> ;		
7	<u>В помещениях расположенных в здании школы установить по три дымовых пожарных извещателя, в соответствии с требованиями для формирования команды на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта (в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов).</u>	<u>Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункты 13.1, 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»</u>	23.08.2022г	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в

эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР (по Грачёвскому и Шпаковскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
лейтенант внутренней службы Полянский Григорий Юрьевич.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Полянский Григорий Юрьевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Грачевскому и Шпаковскому муниципальным округам) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы:
телефон 8(86553)6-19-24, E-mail: mihailovsk77@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

М. Ю. Шенников

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«10» часов «00» минут «12» ноября 2021 г.

